

OLink Einstellungen am 17.8.2014

OLink 2.0.5 [Offline] - Daten 15.8.2014 um 14:36Uhr.ODB

Datei Bearbeiten Zentrale Fenster OLink

Bedienteil Sequenz Errichter Ereignisse Texte Komponenten Codes Einstellungen Signalmessung Aktualisieren Stop Online Internet Beenden

Einstellungen Zentrale

Speichern Verwerfen Aktualisieren Importieren

Zentrale Start Datenbank Werkseinstellung

Eingangsverzögerung: 20s Datum: 15. 8.2014

Ausgangsverzögerung: 30s Uhrzeit: 13:48

Alarmdauer: 10s

PGX Funktion: PG EIN/AUS (durch *80/*81 für PGX und *90/*91)

PGY Funktion: Bel. Teil scharf = PG EIN

Teilscharf oder geteiltes System: System nicht geteilt

Abschlussstürmelder: Keine

Zeitschalter

☒ Tel.Nr. im Anwendermodus ändern
☒ Anzeige von Funkstörungen
☐ Funküberwachung
☒ RESET möglich
☒ Scharfschaltung ohne Code
☐ Alarmbestätigung durch 2. Melder
☒ Jährliche Wartungserinnerung
☒ Einzelalarmanzeige
☒ Sirene bei Panikalarm
☒ Sirene bei 24h Einbruchalarm
☐ Scharfschaltung mit Errichtercode
☐ Ständige Sabotage ignorieren
☐ Permanente Anzeige
☒ Aktivierung der PG-Ausgänge im Ereignisspeicher
☐ Alarmrückstellung durch AES

☒ Töne bei Ausgangsverzögerung
☐ Töne bei Ausgangsverzögerung bei Teilscharfschaltung
☒ Töne bei Eingangsverzögerung
☒ Zugang durch Code UND Karte
☒ Scharfschaltebestätigung durch drahtgebundene Sirene
☒ Signalgeber bei jedem Alarm aktiv
☐ Funk-Sirenen aktiv (IWK_EW)
☐ Auto-Bypass durch * Taste
☒ Errichtermodus mit Errichter- UND Hauptcode
☐ Erhöhte Funkempfindlichkeit der Zentrale
☒ Anzeige ausgelöster Melder
☒ Automatische Sommerzeit
☒ Steuerung der PG-Ausgänge mit *8 und *9
☒ Sabotagealarm im unscharfen Zustand
☐ Sozialer Alarm

Scharfschaltung ohne Code KH60011 LD62515 Errichter A B C

Komponenten

Speichern Verwerfen Aktualisieren Importieren

Zentrale Start Datenbank Werkseinstellung

Pos.	Typ	Name	Reaktion	Berei...	Serie...	Level	Hinweis
1	Verdrahteter Eingang	Fenster 1	Sofort	A B C			
2	Verdrahteter Eingang	Enhed	Natürlich	A B C			
3	Verdrahteter Eingang	Enhed	Natürlich	A B C			
4	Verdrahteter Eingang	Enhed	Natürlich	A B C			
5		Enhed	Natürlich	A B C			
6		Enhed	Natürlich	A B C			

Warnung

Keine unterstützte Komponente verbunden

OK

Bei Klick auf Zentrale Online erscheint

Einstellungen für die Internet-Kommunikation

Registrierungscode: --

Telefonnummer: 01796140695

Passwort für Datenkommunikation:

Serveradresse: lib1.jablotron.cz:8086

OK Basis Abbruch

Bei Klick auf Zentrale Internet erscheint

Einstellungen GSM Kommunikationsmodul

☒ Speichern
 ☒ Verwerfen
 ☒ Aktualisieren
 ☒ Importieren
 ☒ Entsperren

Zentrale | Start | Datenbank | Werkseinstellung

Optionen | SMS und Anrufe | Texte

Fernzugriff aktiviert

SIM-Karten PIN

Lautsprecherlautstärke
 min.(0) max.(9)

Reaktion auf eingehenden Anruf

Guthaben-Einstellungen

Abfra... Abfrageint...

Min. Gutha... Position de...

Parameter für GPRS-Verbindung

APN

Name Passwort

☒ automatische Konfiguration

☒ SMS Empfangsbestätigung
☒ GSM-Signalmessung
☒ Zeit über GSM synchronisieren
 Zeitzone
☒ Anzahl der gesendeten SMS ...
 Nr. für Gültigkeitsabfrage bei P...

GSM-Signal testen

GSM signal

RESET

eigene Telefonnummer

Registrierungscode

Passwort für Datenkommunikation

Adresse für Datenkommunikation

Sprache wählen

Fragen:

1. Sind die Einstellungen ok?
2. Was muss bei Guthaben-Einstellungen eingetragen werden?
3. Was muss bei Parameter für GPRS-Verbindung eingetragen werden oder erfolgt dieses autom.?
4. Was muss bei Registrierungscode eingetragen werden?
5. Ist das Passwort für Datenkommunikation von Jablotron schon vorgegeben oder welches muss hier rein?
6. Ist die vorgegebene Adresse für Datenkommunikation so ok?